

数字でわかる安全の目安

安全項目	基準内容
足場の組立解体作業主任者	高さ5m以上
足場板の長さ	3.6m以上
枠組支保工の水平継ぎ	5枠以内
枠組支保工の大筋交い	5層以内
チエーン、フック等の安全率	5倍以上
チエーンの伸び	5%未満
枠組足場の水平材	5層以内
枠組足場の一層の高さ	2m以下
足場(床)と躯体のすき間	30cm以下
はしご道と壁の間	15cm以上
パイプサポートの水平継ぎ	2m以内毎
ブラケット一側足場建地間積載荷重	150kg以下
作業床を設置する高さ	2m以上
作業床の巾	40cm以上
作業床のすき間	3cm以下
作業床板の重ねしろ	20cm以上
昇降設備を設置する高さ	1.5m以上
昇降梯子の巾	30cm以上
はしごの突出長さ(手掛かり)	60cm以上
手すり等落下防止の巾木	10cm以上
床面よりの手すりの高さ	90cm以上
※中棧は床と手すりの中間に	
リフト荷台と取入口のすき間	4cm以下
材料等の安全な投下設備	高さ3m以上

安全項目	基準内容
玉掛作業技能講習	1t以上
玉掛ワイヤロープの吊り方	2本で2点以上
玉掛ワイヤロープの安全率	6倍以上
玉掛ワイヤロープのやせ	7%以上
玉掛ワイヤロープの素線切れ	10%以上
安全帯用親綱の設置	2m以上
安全帯のロープ長さ	1.5m以下
安全ネットの支持間隔	2m以下
建築工事朝顔の設置	高さ10m以内
朝顔の張出し水平長さ	2m以上
木造建築物の組立作業主任者	5m以上
分電盤の設置高さ	1m以上
感電防止ための配線等の高さ	2m以上
トラックの積荷の高さ	3.8m以下
クレーンの法定自主検査	1年以内
ウインチ、ドラムのワイヤー捨巻	2巻以上
クレーン設置届(検査有)	3t以上
移動式クレーン運転者特別教育	1t未満
車両系建設機械定期自主検査	1年以内
地山の掘削作業主任者配置	高さ2m以上
機械掘削の崩壊しやすい深さ	2m以下
切梁の設置間隔(たて方向)	3m以内
土止支保工の切梁間隔(水平方向)	5m以内
道路覆工板等の段差	2cm以下
安全衛生推進者の配置	10人以上50人未満